



平成 27 年 8 月 20 日

各 位

富士石油株式会社

本日発生した袖ヶ浦製油所での火災について

本日午前 8 時 47 分頃、弊社袖ヶ浦製油所内の第 3 接触改質装置にて下記のとおり火災が発生しました。

ただちに公設消防等関係先に通報するとともに、当該装置を緊急停止し、午前 11 時 24 分に鎮火の確認がなされました。

近隣住民の皆様、関係ご当局の皆様、お客様をはじめとする多くの方々にご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生場所

千葉県袖ヶ浦市北袖 1 番地

富士石油株式会社袖ヶ浦製油所内第 3 接触改質装置上部配管

2. 発生日時等

平成 27 年 8 月 20 日(木) 午前 8 時 47 分頃 火災発生

9 時 25 分頃 火災収束

11 時 24 分 鎮火確認

3. 火災の原因

現在調査中です。

4. 被害状況(現段階)

人的被害、油等の漏洩はありませんでした。

5. 原因と対策

関係ご当局の調査中ではありますが、弊社におきましても、事故原因調査等を全力で進めてまいります。

事故原因が判明次第、関係ご当局のご指導を仰ぎつつ、適切な対策を実施致します。

(お問い合わせ先)

総務部 IR・広報グループ TEL:03-5462-7803 (URL:<http://www.foc.co.jp/>)

袖ヶ浦製油所 総務部総務課 TEL:0438-63-7011